

## Тендер өткізу туралы хабарландыру

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2020 жылға тендер арқылы конкурс әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

**Лот №80 «ст.№3-ші турбогенераторға арналған май ажыратқыш».**

Атауы	Тип	Өлш. Бір	Саны	Бағасы теңге ккесыз	Сумма теңге ккесыз
Май ажыртақыш МГУ-20-90/6300 УЗ		шт	1	54 219 375,00	54 219 375,00

Лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген теңгедегі жалпы сома: 54 219 375,00 теңге ҚҚС-сыз.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші тауар үшін ақшалай қаражатты Мердігердің есеп шотына аудару жолымен келісім жасалған күннен бастап 360 күн ішінде тауарды ұсынған факті бойынша төлем жасауға құқылы.

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімінде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1% (бір) мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу деректемелері: №KZ526017141000000939 БСК HSBKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСН 970740002267.

Төлем мақсатында көрсетіледі: «№80 лот бойынша тендерге қатысу үшін кепілдік жарна».

Әлеуетті өнім берушілердің тендер (конкурс) өтінімдері Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4-кабат, экономикалық анализ бөлімі кабинетінде 6 сәуір 2020ж. сағат 12:30 дейін қабылданады.

Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы, 9, 4-кабат, акт залында 6 сәуір 2020ж. сағат 14:30 ашылады.

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік (конкурс) өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: тендерлік өтінім қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., З.Қабдолов даңғылы,9.

[ahps@mail.ru](mailto:ahps@mail.ru)

Тендер (конкурс) комиссиясының хатшысы: Муканова Жұлдыз Махамбетқызы. Экономикалық анализ бөлімінің басшысы, тел:30 72 68, эл.почта: [tec.zakup@gmail.com](mailto:tec.zakup@gmail.com).

Қосымша жалғанды:

1. Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы;
2. шарт жобасы.

«АЖЭО» АҚ президенті

Аленов М.Қ.

**№80 «ст.№3-ші турбогенераторға арналған май ажыратқыш» лоты бойынша 2020 жылға сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы**

Сатып алу (лот) номері мен атауы: №80 «ст.№3-ші турбогенераторға арналған май ажыратқыш»  
Сатып алатын тауар, жұмыс, қызметтердің саны (көлемі):

Атауы, типі, ГОСТ	Өлшем бірлігі	Саны
Май ажыртақыш МГУ-20-90/6300 УЗ	шт	1

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету орны: Атырау қ., З.Кабдолов даңғылы,9 Тапсырыс берушінің қоймасына дейін.

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімі: 2020 жыл, Тапсырыс берушінің өтініші негізінде.

Тауарлардың талап етілетін техникалық сипаттамасы: кестедегі мәлімет бойынша.  
МГУ-20-90/6300 УЗ жоғары вольтты үш түрлендіргіш жиілігі 50 немесе 60 Гц жиілігі 20 кВ дейінгі номиналды кернеуі бар үш фазалы ауыспалы ток генераторларының тізбектерінде қолданылады.

МГУ-20-90/6300 УЗ шартты мәндері:

- М – аз майлы;
- Г - генераторлы;
- У - кушейтілген;
- 20 – номиналды кернеуі, кВ;
- 90 – номиналды ток ажыратылуы, кА;
- 6300 – номиналды ток, А;

УЗ - климаттық орындалу және орналастыру категориясы

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 бойынша.

Жұмыс жасау шарттары:

- Биіктігі 1000 м аспайды.
  - Қоршаған ортаның температурасы минус 25-тен 40 ° С-қа дейін (орташа тәуліктік температура 35 ° С-тан аспайды).
  - Салыстырмалы ылғалдылық 20С кезінде 80% аспайды.
  - Қоршаған орта жарылғыш емес, шаң шоғырсыз, ажыратқыштың параметрлерін төмендетеді.
- ТУ 16-520.162-80-ға сәйкес.

Тендер комиссиясының төрағасының м.а.

Қабдрашев А.Т.

« 17 » 03 2020ж.