

## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений на 2021 год:

**Лот №90 «Выполнение чертежей опор и подвесок для паропроводов подсоединяемых к ЦВД и ЦНД турбины ст.№13 АО «АТЭЦ» в связи с изменениями их трасс»**  
**Техническая спецификация прилагается.**

Срок и место предоставления услуг: со дня заключения договора в течение года, г.Атырау, пр.З.Кабдолова,9.

Общая сумма в тенге, без учета НДС, выделенная на закупки услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 5 189 157,92 тенге без НДС.

Условия платежа: Заказчик вправе произвести оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту оказания работ, в течение 360 (триста шестьдесят) банковских дней на основании подписанного с обеих сторон акта-выполненных работ.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 30 минут «15» апреля 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. З.Кабдолова,9, 4-этаж, каб. ОЗ.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 14 часов 30 минут «15» апреля 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. З.Кабдолова,9, конференц-зал.

Требования к языку составления и представления заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: Казахский или Русский.

АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», тел: 8 7122 30-72-68  
tec.zakup2020@gmail.com

Приложение:

1.Проект договора


Президент АО «АТЭЦ»

Аленов М.К.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

- При оценке и сопоставлении заявок поставщиков будет проверяться в программе бизнес-аналитик!
- Өтінімді бағалау және салыстыру кезінде бизнес-аналитик бағдарламасымен тексеріледі!

Утверждаю  
Первый вице президент АО «АТЭЦ»

  
Кульжанисов Б.А.  
«07» 09

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение чертежей опор и подвесок для паропроводов подсоединяемых  
к ЦВД и ЦНД турбины ст. №13 в связи с изменениями их трасс  
АО «Атырауская ТЭЦ».

1. Расчет на прочность пароперепусных трубопроводов от СК (стопорного клапана) до ЦВД (цилиндра высокого давления).
2. Чертежи опор и подвесок на пароперепуск от СК к ЦВД, к МСБЧ (монтажно-сборочный чертеж) №1375480М4 ЛМЗ – 8 опор.
3. Чертежи опор и подвесок на паропровод производственного отбора в связи с изменениями в трассах и пароперепуск от ЦВД к ЦНД – 10 опор к МСБЧ №1401256М4 ЛМЗ, МСБЧ №А444-01-00-000 КЭН.
4. Чертежи опор и подвесок на паропроводы к ПНД – 2,3,4 ПН – 100 и КПУ – 50 – 21 опора к МСБЧ №1401261М4 ЛМЗ, №1401008М4, №1400679М4 с изменениями трасс.
5. Чертежи опор и подвесок на паропроводы к ПВД – 5,6,7 в связи с изменениями трассы – 7 опор к МСБЧ ЛМЗ №1401085М4 и чертежи КЭН А441-01-00-000
6. Расчет на прочность трубопроводов выхлопа производственного отбора и чертежи опор и подвесок к нему.
7. Внесение изменений в МСБЧ чертежи №А441-01-00-000 и №А444-01-00-000 КЭН.

Начальник ПТО



Жумаханов С.К.