

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2021 жылға тендер арқылы конкурс әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

Лот №30 «Трансформатор майы».

Атауы	Өлшем бір.	Саны	Құны, теңге ҚҚС-сыз	Сомасы, теңге ҚҚС-сыз
Трансформатор майы	тн	19,045	637000	12 131 346,50

Лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген теңгедегі жалпы сома: 12 131 346,50 теңге ҚҚС-сыз.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші тауар үшін ақшалай қаражатты Жеткізушінің есеп шотына аудару жолымен, тауарды ұсынған факті бойынша, Жеткізушінің фактура-шотының негізінде келісім-шартқа отырғаннан бастап 360 күн ішінде төлейді

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1% (бір) мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу деректемелері: №KZ526017141000000939 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСН 970740002267. Төлем мақсатында көрсетіледі: «№29 лот бойынша тендерге қатысу үшін кепілдік жарна».

Әлеуетті өнім берушілердің тендер (конкурс) өтінімдері Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4 қабат, Сатып алу бөлімі кабинетінде 2021 жылдың 5 ақпан сағат 12:30 дейін қабылданады.

Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, акт залында 5 ақпан 2021ж. сағат 14:30 ашылады.

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік (конкурс) өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: тендерлік өтінім қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.


«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы,9. ahps@mail.ru

Тендер (конкурс) комиссиясының хатшысы: Муканова Жұлдыз Махамбетқызы. Сатып алу бөлімінің басшысы, тел: 30 72 68, эл.почта: tec.zakup2020@gmail.com.

Қосымша жалғанды:

1. Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы;
2. шарт жобасы.

«АЖЭО» АҚ Президенті



Аленов М.К.

«___» _____ 2021ж.

-
- При оценке и сопоставлении заявок поставщиков будет проверяться в программе бизнес-аналитик!
 - Өтінімді бағалау және салыстыру кезінде бизнес-аналитик бағдарламасымен тексеріледі!

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «АТЭЦ»

Аленов М.К.

**Техническая спецификация закупаемых товаров
по лоту №30 «Трансформаторное масло» на 2021 год**

Номер и наименование закупок (лота): №30 «Трансформаторное масло»
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:

Наименование	Тип, ГОСТ (ТУ)	Ед.изм	Кол.
Трансформаторное масло	ГК ТУ38.1011025-85	тн	19,045

Место поставки товаров/выполнения работ/предоставления услуг: г.Атырау,
пр.З.Кабдолова,9

Срок поставки/ выполнения работ/предоставления услуг: в течение 2021 года, по заявкам
Заказчика.

Председатель тендерной комиссии



Омарова Г.О.

«___» _____ 2021г.

«Утверждаю»
 I Вице Президент АО
 «Атырауская ТЭЦ»
 Кульжанисов Б.А.
 «__» _____ 2020 год.

Расход трансформаторного масла в электроцехе на 2021г.

№п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Количество	Вес масла	Общее кол-во
1.	Трансформаторы связи				
	ТС - 1	ТДГН-31500/110	1 шт	36000 кг	36000 кг
	ТС - 2	ТДГН-31500/110	1 шт	36000 кг	36000 кг
	ТС - 3	ТДГНГ-75000/110	1 шт	51700 кг	51700 кг
	ТС - 4	ТДЦ - 80000/110	1 шт	23000 кг	23000 кг
	ТС - 5	ТДЦ - 80000/110	1 шт	23000 кг	23000 кг
	ТС - 6	ТД - 40000/110-У-1	1 шт	13300 кг	13300 кг
	ТС - 7	ТД - 40000/110-У-1	1 шт	13300 кг	13300 кг
	ТС - 8	ТД - 40000/110-У-1	1 шт	13300 кг	13300 кг
	ТС - 0	ТД - 40000/35-У-1	1 шт	13300 кг	13300 кг
	ТС - 10	ТДЦ-125000/110	1 шт	22560 кг	22560 кг
	ТС - 11	ТДЦ-80000/110	1 шт	17000 кг	17000 кг
	ТС - ГТУ	ТДН - 80000/110	1 шт	25800 кг	25800 кг
	Отпаечный тр-р ТГ-12	ТДНС-16000/20	1 шт.	9550 кг.	9550 кг
2.	Трансформаторы напряжения				
	ОРУ - 110 кВ	НКФ - 110 - 37	2 шт	155 кг	310 кг
	ОРУ - 35 кВ	ЗНОМ - 35 - 54	2 шт	10 кг	20 кг
	ГРУ - 6,3 кВ	НТМИ - 6 - 66	4 шт	12 кг	48 кг
	КРУ с/н	НТМИ - 6 - 66	10 шт	12 кг	120 кг
3.	Тр-ры собственных нужд				
	Трансформатор п/с «столовая»	ТМ - 630/10	2 шт	750 кг	1500 кг
	Трансформаторы с/н 4	ТТУ - АЛ	1 шт	650 кг	650 кг
	Рез. Тр-ры с/н	ТМ - 1000/10	2 шт	1360 кг	2720 кг
	Трансформаторы с/н I В/П	ТМ - 560/6	2 шт	1310 кг	2620 кг
4.	Масляные выключатели				
	ГРУ - 6,3 кВ	МГ - 10-	10 шт	60 кг	600 кг
	ГРУ - 6,3 кВ	ВМП - 10	7 шт	10 кг	70 кг
	ГРУ - 6,3 кВ	ВМП - 10К	4 шт	10 кг	40 кг
	ГРУ - 6,3 кВ	ВМПЭ - 10 - 320	7 шт	10 кг	70 кг
	КРУ - 6,3 кВ II очереди	ВМП - 10К	41 шт	10 кг	410 кг
	КРУ - 6,3 кВ III очереди	ВМПЭ - 10	32 шт	10 кг	320 кг

Итого: 307 308 кг.

Примечание: На основании ПТЭ.П.903 На электростанциях постоянно хранится запас трансформаторного масла в количестве, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливку не менее 1 % всего масла, залитого в оборудование. На электростанциях, имеющих только воздушные малообъемные масляные выключатели, - не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости. Дополнительный объем трансформаторного масла, который должен находиться на хранении, при планировании ремонта с заменой масла в электрооборудовании - 115% от объема масла в электрооборудовании планируемого к ремонту. Дополнительный объем трансформаторного масла, который должен находиться на хранении, при планировании ремонта без замены масла в электрооборудовании - 15% от объема масла в электрооборудовании планируемого к ремонту.

$$\Sigma 1 = 5170 + 3073 = 8273 \text{ кг.}$$

Для замены трансформаторного масла при капитальном ремонте трансформаторов связи,

МВ ГРУ 6,3 кВ на 2021 год необходимо масло в количестве :

$$\Sigma 2 = (D+K) + 115\% = (3392+1618)/+115\% = 10771,5 \text{ кг.}$$

$$\Sigma = \Sigma 1 + \Sigma 2 = 8273 + 10771,5 = 19044,5 \text{ кг.}$$

Итого на 2021 год для ремонта электроцеху требуется 19044,5 кг трансформаторного масла типа ГК ТУ 38.1011025-85.

Начальник электроцеха

Кабдрашев.Т.С.